

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Supergrip-Hygienematte (Bodenmatte)**
Materialart: Hart-PVC mit allseitigem Wasserablauf
Abmessungen: **Länge und Breite variabel; Höhe 12 mm**
(Prüfmuster: 1000 x 500 x 12 [mm])
Farbe: **dunkelblau**
(nach Herstellerangaben in 11 weiteren Farben lieferbar)
Oberfläche: **profiliert, Profilstab** (Länge variabel, Breite 30 mm,
Höhe 4 mm) **mit quadratischer Prägung;**
Profilstababstand 8 mm; Gesamtdicke der Matten-
konstruktion 12 mm

Angaben zum Prüfbelag: Anordnung der Profilierung: richtungsorientiert
Die Anlieferung des Probelages erfolgte in prüffertigem Oberflächenzustand.

Hersteller / Lieferer: SSD GmbH
Industriestraße Süd 1
8501 Lieboch

Auftraggeber: SSD GmbH
Industriestraße Süd 1
8501 Lieboch

Auftrag vom: 24.05.2012

Prüfdatum: 12.06.2012

Zeugnisnummer: 57411201.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums **"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel bei:**
Prüfrichtung parallel zum Profilstab 28°
Prüfrichtung senkrecht zum Profilstab 30°

Bewertung: **Anforderungen an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich C erfüllt.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Großburgwedel, 14.06.2012
Schu/FI

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkante Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBT und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

