

# PRÜFZEUGNIS

## zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Supergrip-Hygienematte „KORK“**  
Materialtyp: **Kork / TPE-Compound**  
Werkmaß: **1000 x 500 x 14 mm**  
(Länge und Breite variabel)  
Farbe: **Kork natur (braun)**  
Oberfläche: **profiliert durch Leistenprofil,  
Leistenabstand 8 mm,  
(Oberleisten b = 11 mm, h = 7 mm)**

Angaben zum Prüfbelag: Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigem  
Oberflächenzustand.  
Anordnung der Profilierung: Richtungsorientiert

Hersteller / Lieferer: SSD GmbH  
Industriestraße Süd 1  
8501 Lieboch

Auftraggeber: SSD GmbH  
Industriestraße Süd 1  
8501 Lieboch

Auftrag vom: 2. September 2009

Zeugnisnummer: 57990901.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung  
an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097**, Ausgabe 11/92  
Anforderungen des Kuratoriums  
"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel**  
**bei Prüfrichtung parallel zu den Oberleisten 30°**  
**bei Prüfrichtung quer zu den Oberleisten 30°**

Bewertung: **Anforderungen** an die Rutschhemmung für den  
Anwendungsbereich **C erfüllt**.

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. E. H. Nolting



Großburgwedel, 17. September 2009  
Schu/FI

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.  
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.  
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langer Feld 4, 30038 Burgwedel, Telefon: (0 51 39) 99 82-0, Telefax: (0 51 39) 99 82-40, E-Mail: info@saeurefliesner.de

